LABORATORIOS VALDES S.A. de C.V.

LCB. Benjamín Valdez S.
Ced. Prof. 592171

LCB. Ma. Elena J. De Valdez
Ced. Prof. 147570

QFB. Alan E. Valdez Juárez
Ced.Prof. 3138871

TEL.- 782-0214
www.laboratoriovaldes.com
Zaragoza 101 Sur, Centro
Piedras Negras, Coah.

ANALISIS CLINICOS Y MICROBIOLOGICOS • COFEPRIS Tercero Autorizado: TA-20-18 • FDA registration: 10090933374

INFORME DE RESULTADOS

DATOS DEL CLIENTE

SIMAS PIEDRAS NEGRAS
CALLE ZUAZUA S/N
COL. MUNDO NUEVO
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA

FECHA DE REPORTE: 18/12/19

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:	**AGUA DE SALIDA RIO ESCONDIDO**			**REGISTRO:**	**2749-5**
TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE				
CANTIDAD	100 mL			LOTE:	ND
MUESTREADO POR:	LABORATORIOS VALDES			UBICACIÓN:	COL. PERIODISTAS
METODO DE MUESTREO:	NOM-230-SSA1-2002				
MUESTREO: fecha / hora / temp.	13/12/19	12:10	15°C	OBSERVACIONES:	CLORO 1.5 ppm
RECEPCIÓN: fecha / hora / temp.	13/12/19	13:00	7°C		
INICIO DE ANALISIS:	14/12/19	11:00			
TERMINO DE ANALISIS:	18/12/19	10:00			

PRUEBA	RESULTADO	UNIDADES	% U	ANALISTA	LIMITE MAX	METODO
Coliformes totales	**NO DETECTABLE**	NMP/100mL	2.8	JLCG	NO DETECTABLE	NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H, normativo
Coliformes fecales	**NO DETECTABLE**	NMP/100mL	2.8	JLCG	NO DETECTABLE	NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H, normativo
Escherichia coli	**NO DETECTABLE**	NMP/100mL	2.8	JLCG	NO DETECTABLE	NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H,I, normativo

Notas:
(VE) Valor Estimado. Cuando la cuenta de colonias está fuera del rango cuantificable, o por debajo del nivel de detección.

(%U) Incertidumbre expandida. Estimada con un factor de cobertura igual a 2, que representa un intervalo de confianza de aproximadamente 95%.
Para obtener la incertidumbre en unidades de concentración realizar la siguiente operación:
U= % U expandida / 100 x concentración obtenida del parámetro.

JLCG: José Luis Castro García

Límites Máximos.- NOM-127-SSA1-1994
ND = No Disponible
NA = No Aplica

RESPONSABLE DE MICROBIOLOGIA
LCQ JOSE LUIS CASTRO GARCIA

-Este informe sólo respalda la muestra sometida a prueba.
-El informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización del Laboratorio.

F-52, Rev.2